

POKYNY pro uživatele tlakové kanalizace :

Každý uživatel tlakové kanalizace je povinen řídit se těmito pokyny.

1. Do čerpací šachty tlakové kanalizace lze vypouštět pouze odpadní vody z kuchyně, WC, koupelny a prádelny.
2. Do čerpací šachty tlakové kanalizace nelze vypouštět např. dešťové vody, odvodnění ze dvorů, chodníků, teras, bazénů apod.
3. Každého uživatele upozornit, že do kanalizace nepatří :
 - štěrky, písek,
 - kovové předměty jako žiletky, hřebíky, dráty apod.
 - tuky, olej, horký olej
 - ředidla, barvy, jedy a chemické kyseliny
 - textilie, silonové punčochy, provazce, tkanice, papírové pleny, hygienické vložky, hygien. vlhčené ubrousky
 - tuby od zubní pasty, obaly od šamponů, mikrotenové sáčky
 - uhynulá zvířata, zbytky jídel, kosti
 - a podobně.
4. Uživatel je povinen provádět pravidelné čištění prostoru šachty a to zejména stěn šachty, ovládacích prvků, čerpadla a armatur (ostříkání proudem vody) v intervalech dvakrát až čtyřikrát ročně podle míry znečištění.
5. Vstupovat do šachty a dotýkat se elektrického vybavení ovládací jednotky je životu nebezpečné (možnost nákazy, poranění, úrazu elektrickým proudem).
6. Zabezpečit poklop čerpací šachty tak, aby do ní nemohlo spadnout dítě nebo nezletilá osoba. Zároveň zachovat snadný přístup do čerpací šachty v případě poruchy.

Pokud bude závada na technologickém zařízení tlakové kanalizace zapříčiněna nedodržením výše uvedených pokynů, nejedná se o záruční opravu ale o opravu za úhradu.

ZÁSADY pro bezpečné užívání elektrické instalace a povinností uživatele elektrické instalace

Uživatel může sám provádět tuto obsluhu:

- vypínat a zapínat přístroje k tomu určené (jistič, proudový chránič, ovládací prvky) pokud to vyžadují okolnosti.

Uživatel musí:

- dbát na nebezpečí úrazu elektrickým proudem
- dotýkat se jen těch částí elektrického zařízení, které jsou k tomu určeny
- všechny přístroje určené k jističení a ovládání zařízení nechat dobře přístupné a viditelné
- zařízení uvést do provozu na základě provedené výchozí revize elektro včetně přívodu
- neprodleně odstranit zjištěné závady na elektrické instalaci popř. toto zařízení do odstranění závady dále nepoužívat
- Zajistit provádění pravidelných revizí el. zařízení ve lhůtách stanovených v ČSN 33 1500 tab. č.1.
- Uschovat zprávu o revizi el. zařízení nejméně do doby vyhotovení následné zprávy o pravidelné revizi.
- Zajistit odstranění závad uvedených v revizní zprávě.

Uživatel nesmí:

- sám (pokud k tomu nemá příslušnou kvalifikaci) odpojovat a připojovat zařízení elektrické instalace a toto musí objednat u odborné firmy
- sám v případě zjištěné závady v instalaci (pokud k tomu nemá kvalifikaci) provádět opravy a musí opravu přenechat odborné firmě
- zasahovat do elektrické instalace tak, aby došlo k úrazu elektrickým proudem

S tímto poučením musí uživatel přiměřeně seznámit osoby (zejména děti), které budou s elektrickým zařízením v kontaktu, nebo které budou provádět obsluhu!

Vstup do čerpací šachty je možný pouze s vypnutým hlavním vypínačem a zajištěným vypnutým stavem.

Pokud si uživatel provádí sám elektropřipojku ovládací automatiky je její podmínkou přívodní kabel CYKY 5C x 2,5 jištěn jističem s vybavovacím proudem 10A a pokud není proudový chránič obsažen v ovládací automatice, musí být přívod dále jištěn 4-pólovým proudovým chráničem s vybavovacím poruchovým proudem 30 mA. Po zhotovení elektropřipojky musí být vyhotovena výchozí revizní zpráva a znovu odzkoušen chod čerpadla a celý cyklus čerpání.