



Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.  
Provoz laboratoří  
Bylany 85, 284 01 Kutná Hora  
Zkušební laboratoř č. 1289 akreditovaná ČIA  
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018  
www.labtrojice.cz



## Protokol o zkoušce číslo: 2075/1/2023

Číslo vzorku: 3682/1/2023

**Objednatel:** Obec Toušice  
Toušice 16  
Toušice  
281 63

**Obec:** Toušice

**Místo odběru:** Toušice, čp. 74

**Datum odběru:** 22.8.2023

**Odebráno dle:** SOP C.11.1.1

**Datum přijetí:** 22.8.2023

**Matrice:** pitná voda

**Ukončení analýz:** 5.9.2023

**Typ vzorku:** prostý

**Odebral:** Šestáková Jaroslava

**Zkoušky provedla:** Laboratoř pitné vody - Úpravna vody u sv. Trojice, Bylany 85, 284 01 Kutná Hora

**Datum vystavení protokolu:** 5.9.2023

Protokol o zkoušce číslo: 2075/1/2023

Číslo vzorku: 3682/1/2023

Obec: Toušice

Místo odběru: Toušice, čp. 74

Stanovení	Jednotka	Hodnota	Metoda stanovení	Pozn.	Limit	Vyhodno cení
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	SOP 35		max.0 MH	+
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	SOP 35		max.0 NMH	+
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	SOP 27		max.0 NMH	+
Počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	0	SOP 36		max.40 DH	+
Počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	6	SOP 36		max.200 DH	+
Mikroskop. obraz - počet org	jedinci/ml	0	SOP 28a		max.50 MH	+
Mikroskop. obraz - živé org	jedinci/ml	0	SOP 28a		max.0 MH	+
Abioseston	%	<1	SOP 28b		max.5 MH	+
# Teplota	°C	15,7	SOP 45		8 - 12 DH	-
# Chlor volný	mg/l	0,20	SOP 31		max.0,30 MH	+
# Pach		přijatelný	SOP 42		přijatelný MH	+
# Chuť		přijatelná	SOP 42		přijatelná MH	+
Barva	mg/l Pt	25,0	SOP 18		max.20,0 MH	-
Zákal	ZF(n)	0,37	SOP 17		max.5,0 MH	+
pH		7,0	SOP 1		6,5 - 9,5 MH	+
Konduktivita	mS/m	69,5	SOP 11		max.125,0 MH	+
Suma vápníku a hořčíku	mmol/l	3,3	SOP 4		2,0 - 3,5 DH	+
Vápník	mg/l	102	SOP 5		min.30,0 MH	+
Hořčík	mg/l	18,0	SOP 5		min.10,0 MH	+
Chloridy	mg/l	58,1	SOP 13		max.100,0 MH	+
CHSK <sub>Mn</sub>	mg/l	2,83	SOP 43		max.3,00 MH	+
Hliník	mg/l	<0,005	SOP 9		max.0,200 MH	+
Železo	mg/l	0,187	SOP 7		max.0,20 MH	+
Mangan	mg/l	<0,01	SOP 40		max.0,050 MH	+
Amonné ionty	mg/l	0,047	SOP 16		max.0,500 MH	+
Dusitany	mg/l	0,015	SOP 14		max.0,500 NMH	+
Dusičnany	mg/l	29,0	SOP 38		max.50,0 NMH	+
Sírany	mg/l	113	SOP 12		max.250,0 MH	+
Fluoridy	mg/l	0,266	SOP 51		max.1,500 NMH	+
Bor	mg/l	0,124	SOP 47		max.1,00 NMH	+
Dichlormethan	µg/l	<2,6	SOP 37			
1,2-dichlorethen	µg/l	<2,0	SOP 37			
Chloroform	µg/l	<1,5	SOP 37		max.30 MH	+
1,2-dichlorethan	µg/l	<0,25	SOP 37		max.3,00 NMH	+
Benzen	µg/l	<0,15	SOP 37		max.1,00 NMH	+
Trichlorethen (TCE)	µg/l	<1,0	SOP 37		max.10 NMH	+
Bromdichlormethan	µg/l	<1,5	SOP 37			
Toluen	µg/l	<2,0	SOP 37			
Dibromchlormethan	µg/l	<1,5	SOP 37			
Tetrachlorethen (PCE)	µg/l	<1,0	SOP 37		max.10 NMH	+
Chlorbenzen	µg/l	<0,75	SOP 37			
Etylbenzen	µg/l	<1,0	SOP 37			
m,p-xylen	µg/l	<3	SOP 37			
Bromoform	µg/l	<1,5	SOP 37			
Trihalomethany	µg/l	<1,5	SOP 37		max.100,0 NMH	+
Suma TCE a PCE	µg/l	<1	SOP 37		max.10,0	+
Měď	µg/l	<25,0	SOP 40		max.1000 NMH	+
Nikl	µg/l	5,3	SOP 40		max.20,0 NMH	+

Protokol o zkoušce číslo: 2075/1/2023

Číslo vzorku: 3682/1/2023

Stanovení	Jednotka	Hodnota	Metoda stanovení	Pozn.	Limit	Vyhodnocení
Sodík	mg/l	19,5	SOP 40		max.200,00 MH	+
Arsen	µg/l	2,20	SOP 54		max.10,00 NMH	+
Selen	µg/l	<1,50	SOP 54		max.10,00 NMH	+
Antimon	µg/l	<1,50	SOP 54		max.5,00 NMH	+
Beryllium	µg/l	0,140	SOP 54		max.2,00 NMH	+
Chrom	µg/l	<1,00	SOP 54		max.50,0 NMH	+
Olovo	µg/l	<1,00	SOP 54		max.10,00 NMH	+
Kadmium	µg/l	<0,600	SOP 54		max.5,00 NMH	+
Kyanidy celkové	mg/l	<0,005	subdodávka <sup>2</sup>		max.0,050 NMH	+
Rtuť	µg/l	<0,2500	subdodávka <sup>2</sup>		max.1,000 NMH	+
Polycykl. aromat. uhlovodíky	µg/l	<0,020	subdodávka <sup>2</sup>		max.0,100 NMH	+
Benzo[a]pyren	µg/l	<0,005	subdodávka <sup>2</sup>		max.0,010 NMH	+
Bromičnany	µg/l	<5	subdodávka <sup>2</sup>		max.10,0 NMH	+
Chloritany	µg/l	<10	subdodávka <sup>2</sup>		max.200 NMH	+
Chlorečnany	µg/l	265	subdodávka <sup>2</sup>		max.200 NMH	-
Uran (U238)	µg/l	3,4	subdodávka <sup>1</sup>		max.15 NMH	+

NMH nejvyšší mezná hodnota

Vyhodnocení: + vyhovuje vyhlášce č.252/2004 Sb. v pl. znění

MH mezná hodnota

- nevyhovuje vyhlášce č.252/2004 Sb. v pl. znění

DH doporučená hodnota

# zkouška byla provedena na místě odběru

Subdodávka:

1 ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem, laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1388

2 Envirex spol. s r.o. Chotěboř, laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1332

Vyhodnocení byla provedena porovnáním naměřené hodnoty s limitními hodnotami uvedenými ve Vyhlášce MZd 252/2004 Sb. v platném znění bez uvážení nejistot.

Odběr vzorku byl proveden vzorkovací skupinou laboratoře v rozsahu akreditace

Tento protokol lze šířit pouze v plném, nezměněném znění, jinak jen se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky provedených zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků, uvedených v tomto protokolu.

Seznam metod s uvedením nejistoty měření je dostupný na webových stránkách laboratoře: [www.labtrojice.cz](http://www.labtrojice.cz) a je rovněž na požádání k dispozici.

Plán a záznam o odběru vzorku je na vyžádání k dispozici v laboratoři.

Schválil:

Vedoucí laboratoře  
Ing. Eva Kostrubanicová

KONEC PROTOKOLU

